

कार्यालय अग्निशमन विभाग, नगर परिषद कामठी,

जिल्हा-नागपुर 441002

Phone:07109288262,Fax:07109286665,ई-मेल chiefofficermckamptee@gmail.com

क्रमांक / नपका / स्वावि / अनाहप्रप / 2734 / 2019

दिनांक 08/02/2019

प्रती,

सिंग एज्युकेशन सोसायटी,  
खैरी ता.कामठी जि.नागपूर.



विषय :- एडीफाय स्कूल, खैरी इमारतीचे नुतनीकरण अग्निशमन सुरक्षा ना हरकत प्रमाणपत्र देणेबाबत.

संदर्भ:- 1) आपली अर्जी क्रमांक 1047 दिनांक 30/01/2019.

2) अलर्ट मल्टीपर्पस सर्विसेस नागपूर MFS-LA/P-0059 RF-0270 & RD-0221, बी-फॉर्म नागपूर यांचे अंकेक्षण अहवाल दिनांक 20/01/2019 प्रमाणे.

महोदय,

वरील विषयांकित संदर्भिय च्या अनुषंगाने आपण आपल्या शाळेच्या इमारतीस अलर्ट मल्टीपर्पस सर्विसेस, नागपुर यांचे अंकेक्षण अहवाल B-Form नुसार अग्निशमन सुरक्षेची सर्व साधने लावल्यामुळे व संदर्भिय क्रमांक (1) नुसार अग्निशमन पर्यवेक्षक व स्वास्थ्य निरीक्षक यांनी दिनांक 01/02/2019 रोजी आपले इमारतीचे निरीक्षण केले असुन व अग्निशमन सुरक्षा बाबतचे खालील अटी व शर्तीवर नुतनीकरण ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे.

1) शाळेच्या इमारतीचे उंची पर्यंत चढण्यासाठी व आकस्मित रित्या उतरण्याकरीता अतिदक्षता शिडी नियमित ठेवणे आवश्यक राहिल.

2) आपल्या शाळा इमारतीचे बांधकाम हे नकाशा प्रमाणेच होणे आवश्यक आहे.

3) आपल्या शाळा इमारतीचे अधिकृत संस्थेकडुन लेखा अंकेक्षण केले असुन या अनुषंगाने महाराष्ट्र अग्निशमन सुरक्षा व जीव सुरक्षा उपाय अधिनियम 2006 भाग-1 व भाग-2 अंतर्भुत असलेल्या अग्निशमन यंत्र व साधनाचे व्यवस्थापनाची तपासणी दरवर्षी अधिकृत संस्थे कडुन करुन घ्यावी व याबाबत नगर परिषदेला सुचित करावे. या कालावधीत आगी सारखी घटना घडली तर होणा-या जीव व वित्त हाणीची जबाबदारी आपली स्वता:ची राहिल.

4) आपल्या शाळा इमारतीचे महाराष्ट्र अग्निशमन सुरक्षा व जीव सुरक्षा उपाय अधिनियम 2006 भाग-1 व भाग-2 नुसार बसविण्यात आलेल्या अग्निशमन यंत्र व साधनामध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्यास तो ताबडतोब दुरुस्त करुन घ्यावा. असे न केल्यास नियमित अग्निशमन सुरक्षा ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येईल.

..2..

Edify School  
Principal


For Singh Education Society

Secretary

Noc

5) आपणास देण्यात आलेले अग्निशमन सुरक्षा ना हरकत प्रमाणपत्र हे देण्याच्या तारखेपासून एक वर्षा करीता मान्य राहिल. एक वर्षा पुर्वी नुतनीकरण करून घ्यावे. विहित मुदतीत आपण नुतनीकरण करून न घेतल्यास नियमित अग्निशमन सुरक्षा ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येईल. तसेच नगर परिषद, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 व महाराष्ट्र अग्निसुरक्षा व जीव सुरक्षा उपाय योजना अधिनियम 2006 कलम (6) व (7) आणी भारतीय उत्स्फोटककायदा दि गॅस सिलेंडर नियम व दि पेट्रोलियम कायदा 1934 नियम 1976 नुसार आपणावर कार्यवाही करण्यात येईल. यावर आपला कसलाही उजर राहणार नाही.



  
मुख्य अधिकारी,  
नगर परिषद, कामठी.

Edify School  
  
Principal

For Singh Education Societ

  
Secretary